

INTERNÍ SDĚLENÍ

Datum: 9.5.2013
Věc: úprava teplé vody

Vážení nájemníci,

z důvodu zvýšeného množství kolonií bakterie Legionella pneumophila byla v prosinci 2012 Pražskou Teplárenskou a.s. provedena dezinfekce systému teplé užitkové vody.

Dále je nutné opatření vedoucí k odstranění bakterie – zvýšení teploty TUV.

**První přehřátí TUV bude provedeno
v neděli 12.5.2013
mezi 2-3 hodinou ranní.**

V předávací stanici bude navýšena teplota výstupu TUV na
70°C po dobu cca 1 hodiny.

Dbejte zvýšené opatrnosti a nastavte si mísící baterie tak, aby nedošlo ke škodám či opaření.

S pozdravem

Helena Nenádlová
Jednatelka společnosti

Helena Nenádlová s.r.o.